

**ПАСПОРТ
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2017/2018 гг.**

город Тольятти

Автозаводский район

06.09 2017 г.

Выдан (полное наименование потребителя) ООО У.К. «Лесная Слобода»
в отношении жилого дома по адресу: ул. 40 лет Победы, 17Д

Год постройки 2016 г.

Характеристика и состояние тепловых сетей и утепления здания:

- наружных тепловых сетей нет, граница балансовой и эксплуатационной ответственности является наружная стена фундамента, внутренняя система теплоснабжения в нормальном состоянии;
- наружные и внутренние капитальные стены – кирпич с утеплителем – состояние нормальное.

Источники:

Теплоснабжения – ПАО «Т Плюс», Тольяттинская ТЭЦ

Энергоснабжение – ОАО «ТЭК»

Системы АПЗ и дымоудаления - ООО БЕКАС – в работоспособном состоянии.

**ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2017/2018 гг. ВЫДАН НА
ОСНОВАНИИ:**

22. Акта проверки готовности к отопительному периоду от 06.09.2017г. № 121
23. Сведений об устранении выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок в условиях прошлого отопительного периода (при наличии):

№ п/п	Основные виды нарушений, неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 20 г.

24. Сведений по выполнению плана ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2016/2017гг.:

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	По плану*	Выполнено	Факт выполнения, %, гр.5/гр.4
1	2	3	4	5	6
1	Утепление оконных проемов в подвальных помещениях	м.кв.	-	-	-
2	Ремонт инженерного оборудования в т.ч.	шт.	1	1	100
	- тепловых пунктов;	шт.	1	1	100
	- промывка и опрессовка систем отопления;	м.куб.	1,25	1,25	100
	- замена сгонов и арматуры на системе отопления, горячего и холодного водоснабжения;	шт.	-	-	1
	- поверка приборов учета тепла ;	шт.	1	1	100
	- допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии;	шт.	1	1	100
- замена монометров на системе отопления и гвс;	шт.	-	-	-	

3	Покраска и ремонт дождеприемных ванн	шт.	-	-	100
4	Покраска и ремонт запорной арматуры в насосных станциях и ТП	шт.	-	-	-

* протокол общего собрания собственников многоквартирного дома (со списком собственников, участвовавших в голосовании) об утверждении плана текущего ремонта на 20__ г. представлен

Заместитель главы
городского округа - глава администрации
Автозаводского района



[Signature]
Ю.М. Хвостов

Главный инженер
ООО У.К. «Лесная Слобода»



[Signature]
А.В. Туркин