

**ПАСПОРТ  
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2017/2018 гг.**

город Тольятти

Автозаводский район

06. 09. 2017 г.

Выдан (полное наименование потребителя) ООО У.К. «Лесная Слобода»  
в отношении жилого дома по адресу: ул. 40 лет Победы, 17  
Год постройки 2008 – 2009гг.

Характеристика и состояние тепловых сетей и утепления здания:

- наружных тепловых сетей нет, граница балансовой и эксплуатационной ответственности является наружная стена фундамента, внутренняя система теплоснабжения в нормальном состоянии;
- наружные и внутренние капитальные стены – кирпич с утеплителем – состояние нормальное.

Источники:

теплоснабжения – ПАО «Т Плюс», Тольяттинская ТЭЦ

энергоснабжения - ОАО «ТЭК»

Системы АПЗ и дымоудаления - ООО БЕКАС – в работоспособном состоянии.

**ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2017/2018 гг. ВЫДАН НА  
ОСНОВАНИИ:**

7. Акта проверки готовности к отопительному периоду от – 06. 09. 2017г. № 117
8. Сведений об устранении выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок в условиях прошлого отопительного периода (при наличии):

N п/п	Основные виды нарушений, неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 20__ г.

9. Сведений по выполнению плана ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2017/2018гг.:

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	По плану*	Выполнено	Факт выполнения,%, гр.5/гр.4
1	2	3	4	5	6
1	Утепление оконных проемов в подвальных помещениях	м.кв.	1,6	1,6	100
2	Ремонт инженерного оборудования в т.ч. - тепловых пунктов; - промывка и опрессовка систем отопления; - замена сгонов и арматуры на системе отопления, горячего и холодного водоснабжения; - проверка приборов учета тепла ; - допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии; - установка циркуляционного насоса на систему отопления;	шт. м.куб. шт. шт. шт. шт.	2 4,55 10 1 1 -	2 4,55 10 1 1 -	100 100 100 100 100 -

	- замена монометров на системе отопления и гвс;	шт.	20	20	100
3	Покраска и ремонт дождеприемных ванн	шт.	6	6	100
4	Покраска и ремонт запорной арматуры в насосных станциях и ТП	шт.	5	5	100

\* протокол общего собрания собственников многоквартирного дома (со списком собственников, участвовавших в голосовании) об утверждении плана текущего ремонта на 20\_\_ г. представлен

Заместитель главы  
городского округа - глава администрации  
Автозаводского района



  
Ю.М. Хвостов

Главный инженер  
ООО У.К. «Лесная Слобода»



  
А.В. Туркин